

電気系保全作業用
不具合品
(リレー／タイマ)
OTS-KHRY
OTS-KHT

OMRON



電気系保全作業実技試験の練習で使用するリレー、タイマのセットです。

リレーやタイマに発生する不具合時の動作を意図的に再現している商品です。

(リレーやタイマとしての通常動作は致しません。)

電気系保全作業の実技試験の練習用途のみでご使用ください)

●商品一覧(関連品含む)

形式	内容
OTS-KHRY	不具合リレーセット 5 種類 1 セット
OTS-KHT	不具合タイマセット 5 種類 1 セット
MY4-STD DC24	K96-CS3 用良品リレー(1 個)
H3Y-4 DC24 10S	K96-CS3 用良品タイマ(1 個)

※良品リレー(MY4-STD DC24)は、不具合リレーと同等の外観・形状で、コイルテープは白色です。

良品タイマ(H3Y-4 DC24 10S)は、不具合タイマと同等の外観・形状です。

実技試験の練習用にご使用ください。

通常のリレー/タイマとしてもご使用いただけます。

●構成リスト

＜不具合リレーセット OTS-KHRY 5 種類各 1 個で構成＞		
不具合モード内容		個数
コイル断線		1 個
a 接点接触不良	端子 No.5-9	1 個
b 接点接触不良	端子 No.1-9	1 個
a 接点溶着	端子 No.5-9	1 個
b 接点溶着	端子 No.1-9	1 個
＜不具合タイマセット OTS-KHT 5 種類各 1 個で構成＞		
不具合モード内容		個数
コイル断線		1 個
a 接点接触不良	端子 No.5-9	1 個
b 接点接触不良	端子 No.2-10	1 個
a 接点溶着	端子 No.8-12	1 個
b 接点溶着	端子 No.1-9	1 個

※上記不具合内容で構成されておりますが不具合内容による他接点の動作に関しては保証対象外とさせていただきます。

ホームページ (<https://store.fa.omron.co.jp/utility/acceptance.html>) にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の商品（本商品）は、学習および教育向けの専用品として設計製造されています。従いまして、学習および教育以外の用途での使用は意図しておらず、お客様が商品を学習および教育以外の用途に使用される際には、当社は本商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品は日本国内専用商品です。本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要です。

製品に関する問合せ

御見積・ご注文はこちらから

☎ TEL 06-6347-1700

オムロン関西制御機器株式会社